

УФ оборудование для обеззараживания сточных вод

Наименование оборудования	Производительность м3/час	Потребляемая мощность Вт	Диаметр патрубка мм	Масса, кг	Габаритные размеры мм	УФ датчик	Блок промывки	Цена за ед. в руб.
ОДВ-2С-0,5	0,5	30	3/4"	5	0,06x0,1x0,45	-	-	17 800
ОДВ-2С-0,7	0,7	37	3/4"	6	0,06x0,1x0,5	-	-	19 500
ОДВ-2С-1	1	40	1"	8	0,1x0,12x0,55	-	-	21 800
ОДВ-2С-1,5	1,5	60	1"	10	0,1x0,12x0,95	-	-	27 200
ОДВ-2С-1,7	1,7	70	1"	12	0,1x0,12x1	-	-	37 900
ОДВ-2С	2	80	2"	15	0,1x0,2x1,1	-	-	46 300
ОДВ-3С	3	90	2"	18	0,1x0,2x1,3	-	-	59 600
ОДВ-4С	4	200	2"	25	0,2x0,3x1,1	-	-	94 100
ОДВ-6С	6	240	2"	32	0,2x0,3x1,4	-	-	119 000
ОДВ-8С	8	340	2"	41	0,2x0,3x1,4	-	-	138 550
ОДВ-12С	12	480	100	45	0,25x0,46x1,4	-	-	177 600
ОДВ-16С	16	560	100	56	0,25x0,46x1,4	-	-	189 600
ОДВ-20С	20	620	100	73	0,25x0,46x1,4	-	-	213 460
ОДВ-30С	30	870	100	124	0,3x0,5x1,4	-	-	287 500
ОДВ-40С	40	1 200	150	146	0,3x0,5x1,4	-	-	374 000
ОДВ-50С	50	1 550	150	158	0,4x0,56x1,4	-	-	411 800
ОДВ-60С	60	1 850	150	165	0,4x0,56x1,4	-	-	519 500

Блок управления УФ - оборудования*	7 000
Монтаж установки обеззараживания*	10 000

* Обязательная комплектация при установке УФ - оборудования в станции «ЮНИЛОС»

Оборудование обеспечивает УФ дозу 40 мДж/см², при качестве обеззараживаемой воды соответствующей микробиологическим показателям требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 для очищенных сточных вод и технологическим требованиям для поверхностных вод.

Корпус установки выполнен из нержавеющей стали марки SS304.

Обвязка УФ - оборудования	10 000
---------------------------	--------

Комплектация станций «ЮНИЛОС» установками обеззараживания «ОДВ»

Модель станции	Наименование УФ-оборудования
5-30	ОДВ-2С-1
40-50	ОДВ-2С-1,5
75	ОДВ-2С
100	ОДВ-3С
150-200	ОДВ-6С
250	ОДВ-8С
300	ОДВ-12С